

员工宿舍

酒店

配置说明:


1、新建40kW单枪快充: 2套;

7kW单枪慢充: 4套;


同进同出道闸: 2套;

共配置6个车位;

员工宿舍



接入160A备用开关



道路